

Radków, 14.08.2014r.

ZP.271.16.2014

wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy przetaru nieograniczonego dla zadania pn.: *Termomodernizacja budynku i montaż pompy ciepłej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej*

Gmina Radków informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wpłynęło pismo od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Poniżej podaje się treść pytania od Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:

PYTANIE WYKONAWCY:

Przy jakich parametrach grzewczych została określona moc pompy ciepła która wynosi 56kw?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

Moc pompy dobrano do parametrów zasilania po stronie wtórnej +60oC .

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Bednarek
Jan Bednarek