

Zdzieszowice, 24 maj 2012 r

OŚ.6220.7.2012.JBG

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia 24 maja 2012 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr OŚ.6220.7.2012.JBG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższą decyzję uznaje się za doręczoną stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl, wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

OŚ.6220.7.2012.JBG

D E C Y Z J A **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), a także § 3 ust.1 pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2012 r. Pana Serwacego Pierchała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. *przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza* oraz po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 30.04.12 r (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12 oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.05.12 r.(data wpływu do tut. urzędu 17.05.12 r.) znak WOOŚ.4241.136.2012.WL

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza*

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Serwacy Pierchała, przedstawiciel Biura Projektowego: Usługi Projektowe Serwacy Pierchała, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik działającego w imieniu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole wystąpił dnia 04.04.12 r. (data wpływu do urzędu 10.04.12 r.) z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oleszka-Żyrowa-Jasiona, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 02.04.1997 r. działki: 151, 149, 147, 146, 140, 138/1, 137/1, 116/2, 91, 98/1, 108 - symbole: RP (tereny upraw polowych), Rlp (tereny lasów projektowanych), MN (tereny zabudowy jednorodzinnej), RL (tereny lasów), Z (ulice zbiorcze), UH (usługi handlu), UG (usługi gastronomii).

Działki o nr ew.: 204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553, 231/1, 230, 512 znajdują się poza obszarem planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa.

Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Zdieszowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdieszowic zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdieszowic zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.

W wyznaczonym terminie (tj. 17.04.12 r.) żadna ze stron nie wniosła uwag.

Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) tj. *„instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków”*.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) w dniu 18.04.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii sanitarnej z dnia 30.04.12 r (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 27.04.12 r. znak WOOŚ.4241.136.2012.WL (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) zawiadomił, iż sprawa o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej skomplikowany charakter zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 15.05.12 r.

17 maja 2012 r. wpłynęło postanowienie znak WOOŚ.4241.136.2012 WL z dnia 14 maja 2012 r. wyrażające opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

Powierzchnia trwałego zajęcia terenu pod przebudowywany obiekt wyniesie ok. 11400m² i obejmie teren zajmowany przez gazociąg wraz z uzbrojeniem (odwadniacze) oraz strefę kontrolowaną (pas terenu o szerokości 6,0 m wzdłuż gazociągu). Powierzchnia czasowego zajęcia terenu wyniesie ok. 19000 m² (mas montażowy o szerokości ok. 10,0 m wzdłuż gazociągu). Przewiduje się przebudowę gazociągu na długości 1,9 km.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego o średnicy 500 mm i ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa na gazociąg o średnicy 250 mm. W ramach prowadzonych robót zostanie ułożony odcinek nowego gazociągu (wzdłuż istniejącego), a następnie wykonane jego bezpostojowe włączenie do czynnej sieci gazowej metodą hermetyczną. Gazociąg zostanie wykonany z rur przewodowych stalowych. Załamania gazociągu wykonane zostaną z łuków giętych fabrycznie. Rury i kształtki będą łączone przez spawanie elektryczne.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania piasku jako podsypki i obsypki układanego gazociągu oraz wody do zamulenia istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z użytkowania.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, okresowy wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie stanu jakości powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji w rejonie prowadzenia robót ziemnych i montażowych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem środków transportu. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki okres trwania prac budowlanych oraz prowadzenie ich wyłącznie w porze dziennej nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Odcinek istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z użytkowania będzie opróżniony z gazu, wyczyszczony przy użyciu tłoków czyszczących z pozostałości pogazowych i częściowo zdemontowany. Odcinki rurociągów, które pozostają w gruncie zostaną zamulone gruntem sytkim. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów z grupy odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i drogowych, w postaci m.in. zdemontowanych elementów gazociągu i pozostałości pogazowych. Wytwarzane podczas realizacji inwestycji odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie placu budowy i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Powstające podczas budowy masy ziemne zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu przedsięwzięcia, natomiast ich nadmiar zostanie przewieziony i zagospodarowany na terenie składowiska odpadów. W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn.zm.) nadmiar mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji nie musi być traktowany jako odpad, o ile określone zostanie jego zagospodarowanie bądź to w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź to w decyzji o pozwoleniu na budowę.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii elektrycznej do zasilania stacji ochrony katodowej, wykorzystywanej do czynnego zabezpieczenia antykorozyjnego gazociągu, dla której moc przyłączeniowa nie przekroczy 6 kW.

Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje się również okresowe odwadnianie gazociągu przez wyspecjalizowany serwis. Wytwarzany odpad będzie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na jego zagospodarowanie.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia z dala od granic państwa oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji) przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również powodowało wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo:

- na terenie obszaru Natura 2000 Góra św. Anny, jednak poza siedliskami i stanowiskami gatunków dla których wyznaczono ww. obszar chroniony,
- w granicach Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny.”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 0151/P/17/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” na terenie parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.) na terenie parku krajobrazowego mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na na ochronę parku krajobrazowego. Ponadto w myśl art. 17 ust. 2 ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Przebudowa gazociągu zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.) stanowi inwestycję celu publicznego w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie parku krajobrazowego.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, chronionych gatunków grzybów oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne,
- obszary wybrzeży,
- obszary górskie lub leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska – organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie.

Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).

Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Wpłatę dokonano na konto UM w dniu 03.04.2012 r. numer referencyjny operacji 0207182027-2881.

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
24.05.2012 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Otrzymują:

- Pan Serwacy Pierchała, Usługi Projektowe, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik – pełnomocnictwo GSG Sp. z o.o., Oddział ZG w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
- Strony postępowania – tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, BIP Zdzeszowice
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
znak OŚ.6220.7.2012.JBG z dnia 24.05.2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza.

Nazwa przedsięwzięciami

Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza o zakresie: gazociąg DN 250 mm CN 1.6 MPa.

Lokalizacja

Zdieszowice – Żyrowa, powiat krapkowicki, teren działek nr 151, 149, 147, 146, 140, 138/1, 137/1, 116/2, 91, 98/1, 108, 204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553, 231/1, (jednostka ewidencyjna 160505_5 Zdieszowice-Obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0006 Żyrowa).

Inwestor

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2
45-071 Opole

Pełnomocnik:

Pan Serwacy Pierchała Usługi Projektowe
ul. Kosynierów 9
44-203 Rybnik

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego o średnicy 500 mm i ciśnieniu nominalnym 1.6 MPa (relacji ZK Zdieszowice – Obrowiec) na gazociąg o średnicy DN250 mm. W związku z koniecznością zachowania ciągłości dostaw gazu przebudowa polegać będzie na ułożeniu odcinka nowego gazociągu (wzdłuż istniejącego) i bezpostojowym włączeniu do czynnej sieci gazowej metodą hermetyczną. Odcinek istniejącego gazociągu zastąpiony nowym zostanie wyłączony z użytkowania.

Gazociąg wykonany zostanie z rur przewodowych stalowych o średnicy DN250mm, zgodnych z PN-EN 10208-2:2011. Załamania gazociągu wykonane zostaną za pomocą łuków giętych fabrycznie. Rury i kształtki będą łączone przez spawanie elektryczne zgodnie z wymogami i zaleceniami normy PN-EN 12732. W celu zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji obiektu przewiduje się bierne zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu (izolacja fabryczna rurociągów powłoką polietylenową wzmocnioną 3LPE N-v, zgodnie z PN-EN12068, izolacja złączy zgodnie z DIN30670 – klasa izolacji C50) oraz czynne zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu (ochrona katodowa). Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich eksploatorów.

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw i energii

Woda - przewiduje się wykorzystanie wody jedynie do wykonania zamulenia odcinka istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z użytkowania - szacowana maksymalna ilość wody, która zostanie wykorzystana do realizacji w/w przedsięwzięcia: ok. 176m³.

Piasek - wykorzystany zostanie jako podsypka i obsypka układanego gazociągu - przewidywana ilość piasku wykorzystanego do realizacji w/w przedsięwzięcia: ok. 300m³ (przy założeniu częściowego wykorzystaniu do obsypki gruntu rodzimego).

Stal - przewidywana ilość rur stalowych DN250 wykorzystanych do realizacji w/w przedsięwzięcia: ok. 75 ton stali (rury będą posiadały fabryczną izolację polietylenową).

Benzyna - wykorzystywana będzie do napędu agregatu spawalniczego oraz sprężarki spalinowej wykorzystywanych w trakcie prac spawalniczych oraz podczas pneumatycznej próby ciśnienia. Szacuje się, że łączne zużycie paliwa (benzyny) nie powinno przekroczyć 1000 litrów.

Ropa naftowa - zużyta zostanie do napędu silników spalinowych środków transportu i sprzętu (samochody ciężarowe, koparki, dźwigi, urządzenia przewiertowe itp.) - zużycie paliwa zależne będzie od taboru jakim dysponował będzie wykonawca robót, szacuje się, że zużycie ropy nie przekroczy 25 ton.

Propan-butan - będzie wykorzystywany do zasilania palników podczas nakładania rękawów termokurczliwych izolacji PE w miejscach łączeń gazociągów (ok. 180 punktów połączeń) - przewiduje się wykorzystanie ok. 50 kg tego gazu.

Benzyna ekstrakcyjna - wykorzystana zostanie do czyszczenia nawierzchni rury przed nałożeniem rękawów termokurczliwych – szacowane zużycie ok. 10 litrów.

Materiały izolacyjne - do izolacji połączeń rurociągów (powłoki z taśm i materiałów termokurczliwych – ok. 180 kpl.)

Podczas eksploatacji stacji pomiarowej przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania Stacji Ochrony Katodowej - moc przyłączeniowa nie przekroczy 6 kW, zaś zapotrzebowanie energii około 5000 kWh/rok. Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również powodowało wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Lp.	Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne	
1	Numer wpisu w spisie kart	B/3/2012
2	Zakres przedmiotowy decyzji	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:”przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza”
3	Znak sprawy	OŚ.6220.7.2012.JBG
4	Data wydania	24.05.2012 r.
5	Nazwa organu, który wydał decyzję	Burmistrz Zdieszowic
6	Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy	Pan Serwacy Pierchała (pełnomocnik) Górnośląska Spółka Gazownictwa w Opolu
7	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji	-
8	Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu)	Urząd Miejski Zdieszowice Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pok. Nr B 207 Tel. 077/4064453
9	Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach	Prawomocna - 08.06.2012 r.
10	Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji	Brak
11	Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja	-
12	Uwagi	-